

Destinataire(s) :

COMMUNAUTE URBAINE GPS&O

MAIRIE DE JUZIERS

SUEZ EAU FRANCE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

GPS&O - SUEZ EAU

Commune de : JUZIERS

Prélèvement et mesures de terrain du **23/06/2026 à 15h30** pour l'ARS, par le laboratoire :

LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL), qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : JUZIERS MEZY HARDRICOURT (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : POINT MOBILE JUZIERS HAUT - MAIRIE ÉVIER CUISINE SDP RDC
ACCUEIL

Code point de surveillance : 0000000522 Code installation : 000599 Type d'analyse : PCCHV

Code Sise analyse : 00260216 Référence laboratoire : LSE2606-41474 Numéro de prélèvement : 07800254202

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme à la limite de qualité pour le paramètre Chlorure de Vinyl Monomère (CVM). Cette teneur en CVM n'est représentative que pour le point d'utilisation d'eau concerné et non pour l'ensemble du réseau de distribution.

(PLV-07800254202 - page : 1)

Le mercredi 22 juillet 2026

P/ le Directeur général et par délégation,
P/ le Directeur départemental et par délégation,
L'Ingénieur d'études sanitaires,

Signé

Béatrice TAVÉ-GALTIER

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Analyse laboratoire

Composés Organo-halogénés volatils et semi volatils

	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Chlorure de vinyl monomère	<0,004	µg/L		0,5		

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1